

Indicação: 1238 / 2019

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Cultura e Esportes, Wander Viegas, solicitando para que sejam instalados 8 Exaustores de Teto no Ginásio de Esportes.

JUSTIFICATIVA

Considerando que, um recinto fechado acumula calor produzido pelo aquecimento do telhado e pelos processos internos da empresa.

Instalando a quantidade adequada de exaustores eólicos será possível permitir a saída do ar quente estratificado, assim as temperaturas externas e internas ficarão bem próximas umas das outras, além de renovar constantemente o ar poluído.

A falta da ventilação pode acarretar baixa produtividade, além de prejuízos devido ao excesso de temperatura como condensação, umidade, vapores, fumaça, mofo, odores e outros poluentes.

Os exaustores eólicos agem exatamente para evitar esses fenômenos, promovendo a aeração dos ambientes com o diferencial da facilidade para sua instalação diante dos mais diversos tipos de coberturas.

Sala das Sessões, 09 de Dezembro de 2019

Vanderson Cardoso
2° Vice-Presidente(a) -
Republicanos

